

Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при проведении проверок управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия, направленные на устранение нарушений	Срок по предписанию/ фактический срок устранения
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр социальной адаптации» г. Перми			
1.1.	Нарушение п.9.15 СП 2.1.3678-20 - не соответствие площади в изоляторе из расчета на 1 койку по адресу: ул. Героев Хасана, 47В (менее 6 м², в мужском 2,23 м²; в женском 2,6 м²)	Приобретение модульного здания приемно-карантинного отделения с изолятором, в соответствии с требованиями СанПиН, пожарного надзора, доступности маломобильных граждан, увеличения срока пребывания в карантинном отделении с учетом вакцинации от COVID-19, на 40 койко-мест по ул. Таборская, 22А.	до 01.09.2023
1.2.	Нарушение п. 9.43 СП 2.1.3678-20 - сведения о результатах обследования не в полном объеме по адресу: ул. Героев Хасана, 47В		до 01.09.2023/
1.3.	Нарушение п. 9.6 СП 2.1.3678-20 - отсутствие ограждения для накопления ТБО и КГО	Приобретение и установка ограждения для накопления ТБО и КГО	до 01.09.2023/
1.4.	Нарушение п.9.10 СП 2.1.3678-20 - не соответствие спальных комнат количеству получателей социальных услуг (не более 3х человек в комнате) по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	Приведение в соответствие с нормативными требованиями спальных комнат количеству получателей социальных услуг (не более 3х человек в комнате) по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	до 01.09.2023/
1.5.	Нарушение п.75 СанПин 1.2.3685-21 - не обеспечено качество воды из водопроводного крана в буфетной у специалистов по адресу: ул. Таборская, 22А	Лабораторией ООО «Новогор-Прикамье» отобраны пробы воды в указанных точках и предоставлены протоколы лабораторных испытаний по определяемым показателям качества воды на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21. По показателю запах, вода соответствует указанным требованиям.	до 01.09.2023/08.11.2021
1.6.	Нарушение пунктов 150,151 СанПин 2.1.3684-21 "санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий" - отсутствует санпропускник с выделенными помещениями для проведения санитарной обработки лиц без	Приобретение модульного здания приемно-карантинного отделения с изолятором, в соответствии с требованиями СанПиН, пожарного надзора, доступности маломобильных граждан, увеличения срока пребывания в карантинном отделении с учетом вакцинации от COVID-19, на 40 койко-мест по ул. Таборская, 22А.	до 01.09.2023/

	определенного места жительства и занятий по адресу: ул.Героев Хасана, 47В		
1.7.	Нарушение п. 9.1 СП 2.1.3678-20 - нахождение организации социального обслуживания в зоне производственно-коммунальных объектов IV класса вредности, в границах санитарно-защитных зон организации по адресу: ул.Героев Хасана, 47В		До 01.09.2023/
1.8.	Нарушение п.9.2 СП 2.1.3678-20 - отсутствует зона для физкультурно-оздоровительных занятий по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	Приобретение и установка оборудования для физкультурно-оздоровительных занятий	До 01.09.2023/
1.9.	Нарушение п. 9.10 СП 2.1.3678-20 не соответствие спальных комнат количеству получателей социальных услуг (не более 3х человек в комнате) по адресу: ул. Таборская, 22А	Приведение в соответствие с нормативными требованиями спальных комнат количеству получателей социальных услуг (не более 3х человек в комнате) по адресу: ул. Таборская, 22А	До 01.09.2023/
1.10.	Нарушение п. 9.23 СП 2.1.3678-20 установлены двухъярусные кровати наличие в комнате № 25 семи кроватей, шести тумбочек, стульев, не соответствует количеству проживающих получателей социальных услуг по адресу: ул.Героев Хасана, 47В		До 01.09.2023/
1.11.	Нарушение п. 9.27 СП 2.1.3678-20 отсутствие биде в комнате личной гигиены для женщин по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	Приобретение и установка сантехнического оборудования	До 01.09.2023/
1.12.	Нарушение п. 9.25 СП 2.1.3678-20 отсутствие вешалок для полотенец, полочки для умывальных принадлежностей, отсутствие полотенцесушитель по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	Приобретение и установка оборудования	До 01.09.2023/
1.13.	Нарушение п.9.30 СП 2.1.3678-20 не обеспечены условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением СанПин по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	Организация условий для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением СанПин по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	До 01.09.2023/
1.14.	Нарушение п.9.8. СП 2.1.3678-20 - прием поступающих в организацию осуществляются через основной вход по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	Приобретение модульного здания приемно-карантинного отделения с изолятором, в соответствии с требованиями СанПиН, пожарного надзора, доступности маломобильных граждан, увеличения срока пребывания в карантинном отделении с учетом вакцинации от COVID-19, на 40 койко-мест по ул. Таборская, 22А и изменение маршрутизации поступающих получателей социальных услуг, через новое здание приемно-карантинного отделения	До 01.09.2023/
1.15.	Нарушение п.9.21 СП 2.1.3678-20 потолки, стены,	Выполнение ремонтных работ при предоставлении средств	До 01.09.2023/

	полы в душевой, расположенной в подвальном помещении имеют нарушения целостности и признаки поражения целостности по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	на выполнение мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждения.	
1.16.	Нарушение п. 9.43 СП 2.1.3678-20 сведения о результатах обследования не в полном объеме по адресу: ул. Таборская, 22А		До 01.09.2023/
1.17	Нарушение п.9.15 СП 2.1.3678-20 не соответствие площади в изоляторе из расчета на 1 койку менее 6 м², в мужском 2,23 м²; в женском 2,6 м²; палаты изолятора не отделены от остальных помещений для оказания мед. помощи шлюзом с умывальником по адресу: ул. Таборская, 22А	Приобретение модульного здания приемно-карантинного отделения с изолятором, в соответствии с требованиями СанПиН, пожарного надзора, доступности маломобильных граждан, увеличения срока пребывания в карантинном отделении с учетом вакцинации от COVID-19, на 40 койко-мест по ул. Таборская, 22А.	До 01.09.2023/
1.18.	Нарушение п.9.48 СП 2.1.3678-20 периодичность осмотра на педикулез по адресу: ул.Героев Хасана, 47В		До 01.09.2023/
1.19.	Нарушение п. 2.12 СП 2.1.3678-20 - обнаружены живые тараканы по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	Проведены дополнительные работы по дератизации и дезинфекции.	До 01.09.2023/10.09.2021
1.20.	Нарушение п.9.42 СП 2.1.3678-20 в помещениях жилых комнат, медицинского назначения отсутствуют москитные сетки по адресу: ул.Героев Хасана, 47В	Планируется замена оконных блоков	До 01.09.2023/
1.21.	Нарушение пунктов 9.25, 9.41 СП 2.1.3678-20 - на момент обследования в мужском санузле проводилась уборка, использовалось ведро с надписью «для уборки и пыли. Комнаты 3 этаж» по адресу: ул. Героев Хасана, 47В	Организации, осуществляющей оказание услуг по комплексной уборке помещений Учреждения, направлена претензия с указанием замечаний. Замечания устранены. Применение уборочного инвентаря осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20.	До 01.09.2023/10.09.2021
1.22.	Нарушение пунктов 2.11, 9.41 СП 2.1.3678-20 уборочный инвентарь не промаркирован с учетом функционального назначения помещений, хранится в специально выделенном шкафу по адресу: ул. Героев Хасана, 47В	Организации, осуществляющей оказание услуг по комплексной уборке помещений Учреждения, направлена претензия с указанием замечаний. Замечания устранены. Маркировка уборочного инвентаря осуществлена в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20	До 01.09.2023/10.09.2021
1.23.	Нарушение п. 9.6 СП 2.1.3678-20 отсутствие ограждения для накопления ТБО и КГО по адресу: ул. Таборская, 22А	Приобретение и установка ограждения для накопления ТБО и КГО по адресу: ул. Таборская, 22А	До 01.09.2023/
1.24.	Нарушение пунктов 150,151 СанПиН 2.1.3684-21 "санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и	Приобретение модульного здания приемно-карантинного отделения с изолятором, в соответствии с требованиями СанПиН, пожарного надзора, доступности маломобильных граждан, увеличения срока пребывания в карантинном	До 01.09.2023/

	питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий" - отсутствует санпропускник с выделенными помещениями для проведения санитарной обработки лиц без определенного места жительства и занятий по адресу: ул. Таборская, 22А	отделении с учетом вакцинации от COVID-19, на 40 койко-мест по ул. Таборская, 22А.	
--	--	---	--