

**План по устранению нарушений  
законодательства о социальном обслуживании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, пожарной безопасности**

№ п/п	Вид нарушения требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений, требования пожарной безопасности	Мероприятия, направленные на устранение нарушений и срок их исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
г. Пермь, ул. Таборская, 22а						
1	Жилые комнаты в Учреждении не оборудованы столами, количество тумбочек и стульев не соответствует количеству проживающих	п. 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	21.07.2021			
2	Палаты изолятора не отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником	п. 9.15 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	21.07.2021			
3	Помещения постоянного пребывания и проживания не оборудованы приборами по	п. 9.19 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации	21.07.2021			

	обеззараживанию воздуха	помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»				
4	Отсутствие сведений о результатах обследования граждан, принятых на стационарное обслуживание	п. 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	21.07.2021			
5	Наличие мертвых насекомых, в частности тараканов	п. 2.12 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	21.07.2021			
6	Нарушение требований пожарной безопасности	п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	21.07.2021			