

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)
614990г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342)258-40-01, ф. (342)212-42-52, e-mail: gu@ugps.perm.ru
(указываются адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды

1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
614089, г. Пермь, ул. Балхашская, 135, телефон 258-40-01, доб. 305; факс 282-43-20, E-mail: 2ond@mail.ru
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 107/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Юридическому лицу – Государственному бюджетному учреждению Пермского края
«Центр социальной адаптации» г. Перми
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Пермскому краю Суханова Евгения Константиновича от « 29 » января 2021 г. № 107, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с « 08 » февраля 2021 г. по « 25 » февраля 2021 г. Проведена внеплановая проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 ОНПР по городу Перми старшим лейтенантом внутренней службы Митрофановым Иваном Владимировичем, территории, здания и помещений по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22а.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с директором Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр социальной адаптации» г. Перми Омутных Евгением Александровичем.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из лестничной	п. 1, ч. 2, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	14.03.2022	

	клетки №1, №2, №3, №4 непосредственного наружу менее 1,2 м.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Взамен п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)		
2.	Ширина эвакуационных выходов, из коридоров первого этажа непосредственного наружу менее 1,2 м.	п. 1, ч. 2, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Взамен п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	14.03.2022	
3.	Ширина маршей и площадок лестничных клеток №1, №2, №3, №4 менее 1,2 м.	п. 1, ч. 2, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Взамен п. 5.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	14.03.2022	
4.	Ширина проемов выходов в лестничные клетки на первом и втором этаже №1, №2, №3, №4 менее 1,2 м.	п. 1, ч. 2, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Взамен п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	14.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.


В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району
и п. Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Перми
старший лейтенант внутренней службы



И.В. Митрофанов

«25» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):
Директор Государственного
бюджетного учреждения Пермского края
«Центр социальной адаптации» г. Перми

(подпись)

Е.А. Омутных

«25» февраля 2021 г.