



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Пермского края

**Прокуратура  
Свердловского района г. Перми**

ул. Героев Хасана, д. 4, г. Пермь  
Пермский край, Россия, 614010  
тел. (8-342) 244-08-02

Директору ГБУ ПК «Центр  
социальной адаптации г. Перми»

Артемьеву Е. Н.

ул. Героев Хасана, 47В, г. Пермь,  
614000

20.02.2012 № 2-11-26-1025

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
законодательства о пожарной  
безопасности, о санитарно-  
эпидемиологическом благополучии  
населения

Прокуратурой Свердловского района г. Перми с привлечением специалистов ОНД г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 ОНПР по г. Перми, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю проведена проверка законодательства о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в ГБУ ПК «Центр социальной адаптации по Пермскому краю» (далее- ГБУ ПК «ЦСА»), в ходе которой установлено следующее.

Статьей 2 Конституции РФ человек, его права и свободы признаны высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Согласно ст. 7 Конституции РФ в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Согласно ст. 20, 41 Конституции РФ каждый имеет право на жизнь, на охрану здоровья.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской

Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 34 Федерального закона № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В силу ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения утверждены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), а также Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Указанные Федеральные законы приняты в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила), содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно положениям статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закона №52) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством: профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения; выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

На основании статьи 39 Закона № 52 на территории Российской Федерации на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 утверждены санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее- СП 2.1.3678-20).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «утверждены СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Прокуратурой Свердловского района г. Перми установлено, что согласно Устава ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми целью учреждения является оказание социальной помощи гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, лицам без определенного места жительства и занятий, и лицам, утратившим социально полезные связи. Предметом деятельности учреждения является предоставление временного места пребывания или ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий, а также другим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В здании по ул. Героев Хасана, 47В в г. Перми находится отделение «Ночного пребывания». В отделении «Ночного пребывания» находятся на социальном обслуживании трудоспособные граждане от 18 лет (не инвалиды), находящиеся в трудной жизненной ситуации из мест лишения свободы или лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию (с 18 лет и до пенсионного возраста) (потеря жилья, утрата документов, конфликт в семье, лица без определенного места жительства и занятий). Общая вместимость отделения- 103 места. Фактически на момент обследования в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по ул. Героев Хасана, 47В проживает 68 человек.

В здании по ул. Таборская, 22а в г. Перми находится отделение «Социальная гостиница», где временно проживают граждане от 18 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию, инвалиды 1,2,3 группы, страдающие хроническими соматическими заболеваниями или нарушениями опорно-двигательного аппарата, способные к самообслуживанию. Кроме того, в здании по ул. Таборская, 22а в г. Перми находится отделение «Милосердия», где временно проживают инвалиды 1,2,3 группы от 18 лет в трудной жизненной ситуации, находящиеся на постельном режиме или передвигающиеся в пределах учреждения с посторонней помощью, страдающих хроническими соматическими заболеваниями или нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В нарушение норм пожарной безопасности по адресу: г. Пермь, улица Таборская, 22а на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе, технические средства, функционирующие в составе системы, смонтированной по проекту и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы, в связи с чем не

представляется возможным определить срок службы технических средств, функционирующих в составе системы, установленный изготовителем (поставщиком) и возможность дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности в нарушении п. 54 Правил.

В нарушение ст.78 Федерального закона № 123-ФЗ, п.16 Правил на объекте отсутствует проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики на строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, необходимая для использования в качестве основного документа принятия решений об обеспечении безопасности объекта защиты.

Система оповещения и управления эвакуацией находится в неработоспособном состоянии (при проверке системы, оповещатели, расположенные в комнатах и примыкающие к ним коридорах 1-го и 2-го этажей не сработали), что не соответствует ст. ст. 6, 84 Федерального закона № 123-ФЗ.

Из помещений №№ 24, 25, 26, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 51, 52, 53, 58, 57 согласно техническому паспорту нарушается принцип эвакуации, что не соответствует ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ.

В нарушение ст.6, 53 Федерального закона № 123-ФЗ ширина эвакуационных выходов из коридоров первого этажа непосредственно наружу менее 1, 2 м.

Ширина маршей и площадок лестничных клеток №№ 1,2,3,4 менее 1,2 м., что не соответствует ст. 6, 53 Федерального закона № 123-ФЗ.

В нарушение положений Федерального закона № 123-ФЗ ширина выходов в лестничные клетки на 1-ом и 2-ом этажах менее 1, 2 м.

В нарушении ст. 6, 53 Федерального закона № 123-ФЗ ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток наружу №№ 1,2,3,4 менее 1,2 м.

ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по ул. Героев Хасана, 47В в г. Перми расположено в части отдельно стоящего трехэтажного здания. Указанное здание расположено в пределах санитарно-защитной зоны КНС «Социальная гостиница» ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья», утвержденной Решением главного государственного санитарного врача по Пермскому краю № 56 от 20.09.2016, что не соответствует п. 9.1 СП 2.1.3678-20.

На момент обследования спальни организованы № 14- на 6 человек, № 11-на 7 человек, № 12- на 5 человек; № 26- на 8 человек; № 25- на 6 человек; № 24-на 5 человек; № 23- на 6 человек; № 22- на 5 человек; № 21- на 5 человек; № 33-на 6 человек; № 31-на 6 человек; № 32- на 6 человек; № 34- на 6 человек; № 36- на 10 человек; комната № 37- на 6 человек; комната № 35- 6 человек; комната № 33- 6 человек; комната № 31- 6 человек; комната № 32- 6 человек, что не соответствует требованиям п.9.10 СП 2.1.3678-20.

Во всех жилых комнатах установлены двухъярусные кровати, что не соответствует требованиям п. 9.23 СП 2.1.3678-20.

На втором этаже расположены санитарные узлы для женщин, 1 душевая для женщин; в комнате личной гигиены женщин отсутствует биде, что не соответствует требованиям п. 9.27 СП 2.1.3678-20. Зона унитазов оборудована

закрытыми кабинками с унитазами с сидением; держатели для туалетной бумаги не предусмотрены, в санузлах отсутствуют полотенцесушители, что не соответствует требованиям п.9.25 СП 2.1.3678-20.

В помещениях с душевой установкой на 2 и 3 этажах имеются дефекты отделки: отслоение покраски потолка, следы протекания на потолке в нарушении п.2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20.

В ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по ул. Героев Хасана, 47В не обеспечены условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, что не соответствует требованиям п.9.30 СП 2.1.3678-20.

В нарушение п. 9.8 СП 2.1.3678-20 прием поступающих осуществляется через основной вход здания.

Комнаты, предназначенные для наблюдения и изолятора требуют проведения косметического ремонта: на стенах, дверях местами отбита поверхность краски; в мужской комнате на стыке потолка и стены имеются следы подтеков и отслоения краски, что не позволяет осуществлять качественно уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 9.21 СП 2.1.3678-20.

В нарушение п. 9.45 СП 2.1.3678-20 отсутствует противопедикулезная укладка.

В помещении для хранения чистого белья имеются дефекты покрытия стен: трещины, отслоения покраски, что не соответствует п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20.

На втором этаже учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47В оборудовано помещение-буфет-раздаточной с обеденным залом. Организовано 1 разовое питание (ужин) с привлечением стороннего юридического лица, осуществляющего деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации в соответствии с гражданско-правовым договором на оказание услуг по приготовлению и доставке ежегодного горячего питания для получателей социальных услуг. В буфете-раздаточной на момент обследования работает 1 человек (вахтер Соболев Л.А.-работник ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми), осуществляющий выдачу готовых блюд и разливов напитков получателям социальных услуг, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности и подлежащий медицинскому освидетельствованию и гигиеническому обучению и аттестации. В нарушение требований п. 3.5.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 9.51 СП 2.1.3678-20 не приняты меры по предотвращению размножения патогенных микроорганизмов в блодах: допущено привлечение к порционированию и раздаче пищи персонала, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности. По состоянию на 25.01.2023 в 16 часов 05 минут к раздаче и порционированию блюд допущен сотрудник без личной медицинской книжки, не прошедший в установленном порядке медицинский осмотр, вакцинацию, а также профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

В учреждении по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22а на момент обследования спальные комнаты организованы следующим образом: № 105- на 6 человек; № 106- на 4 человека; № 107- на 8 человек; № 111- на 4 человека; № 100- на 7 человек; № 201- на 7 человек; № 207- на 5 человек; № 208- на 6 человек; № 212- на 6 человек; № 216- на 8 человек, что не соответствует требованиям п. 9.10 СП 2.1.3678-20.

Умывальные зоны оборудованы раковиной, вешалками для полотенец. Полочками для умывальных принадлежностей умывальные зоны не оборудованы в нарушение п. 9.25 СП 2.1.3678-20.

На момент обследования учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22а 25.01.2023 в приемно-карантинном отделении отсутствует буфетная, оборудованная моечными ваннами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, что не соответствует требованиям п.9.16 СП 2.1.3678-20.

Все помещения приемно-карантинного отделения требуют проведения косметического ремонта: на стенах, дверях местами отбита поверхность краски, следы грязи; в душевой комнате на стыке потолка и стены имеются следы подтеков и отслоение краски; в комнате № 101 на стыке стены и потолка имеются следы поражения грибком, что не позволяет осуществлять качественно уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 9.21 СП 2.1.3678-20.

На момент обследования 25.01.2023 в помещении по ул. Таборская, 22а палата изолятора, расположенная на 2 этаже находится не в составе медицинского блока; палаты изоляторов не отделены от других помещений шлюзом с умывальником; медицинский кабинет располагается только рядом с палатой изолятора, находящейся в приемно-карантинном отделении и вдали от палаты, находящейся на 2 этаже, что не соответствует требованиям п. 9.15 СП 2.1.3678-20.

Постельные принадлежности обрабатываются в дезинфекционной камере, расположенной в комнате в приемно-карантинном отделении, имеющего одни двери (на вход и выход), что является нарушением п. 4114 СанПиН 3.3686-21.

Выявлены признаки поражения грибком в жилых комнатах №№ 205, 206, 209, 219 в нарушении п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20.

В учреждении по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22а созданы условия для организации питания, проживающих (получателей социальных услуг). На первом этаже учреждения оборудованы помещения буфет-раздаточный с обеденным залом на 18 мест. Питание маломобильных граждан осуществляется на местах проживания. В организации установлено 4-х разовое питание на основании сводного 7-дневного меню, утвержденного директором учреждения.

По состоянию на 25.01.2023 выявлены следующие нарушения при организации питания: имеются повреждения и дефекты целостности отделки стен и потолка, пола помещений: на потолке и стенах растрескивание и отслоение отделки в обеденном зале и моечной столовой посуды; темные пятна

на стенах и потолке в загрузочном помещении (признаки поражения грибком); в полу выбоины в загрузочном помещении; в помещении мытья столовой посуды, в обеденном зале.

В нарушение требований п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 локальная вытяжная система над моечными ваннами находилась не в рабочем (не в исправном состоянии).

Емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства не имеет маркировки с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В нарушение требований п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 допущено наличие насекомых- тараканов (в картонных ловушках в помещении моечной столовой посуды имеются тараканы).

Не организовано проведение качественной уборки помещений, что подтверждается наличием жирных и ржавых пятен, сухих насекомых, мусора на полу под моечными ваннами в помещении мытья столовой посуды.

Таким образом, при организации социальных услуг лицам, ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми не осуществлен надлежащий контроль за соблюдением норм пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

Выявленные нарушения стали возможными по причине ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми заведующей отделения Садыевой Розалины Дамилевны, и.о. заведующей отделения Дудниковой Татьяны Егоровны, заведующего по хозяйственной части Бывальцева Анатолия Игоревича, в должностные обязанности которых входит осуществление организации и контроля за предоставлением социальных услуг, осуществление контроля за соблюдением требований законодательства, слабая исполнительская дисциплина. Условиями, способствующими нарушению законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения является ненадлежащий контроль со стороны со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно с участием работника прокуратуры Свердловского района г. Перми рассмотреть настоящее представление.
2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона и предотвращению подобных нарушений впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в допущенных нарушениях лиц.
4. О результатах принятых мер в месячный срок сообщить в прокуратуру Свердловского района г. Перми в письменном виде.

Одновременно разъясняю, что невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, предусмотренных федеральным законом, является административным правонарушением, ответственность за которое установлена ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор района  
старший советник юстиции



А.В. Гисс

прокурор  
закон  
которе

Прокурор  
старший