



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю

Куйбышева улица., д.50, г. Пермь, 614016
тел/факс 8 (3422)39-35-63. E-mail: urpn@59rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «09» февраля 2026 № 59260041000119000234-1-1

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене
Евстафьевой Викторией Анатольевной

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о
проведении плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия по контролю

КНМ 59260041000119000234 от 21.08.2025

в отношении Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центр
социальной адаптации» г. Перми ИНН 5904104235, ОГРН 1025900917569,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. По состоянию на 29.01.2026г. с 14-00 до 16-30, на 02.02.2026г. с 14-00 до 16-30 в
ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А потолки, стены и полы
помещений имеют дефекты и повреждения, нарушения целостности отделки, следы
протеканий, признаки поражения грибком, что является нарушением п.п. 2.7, 9.21 СП
2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или
оказание услуг», ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», а именно.

- в комнате № 202 – дефекты отделки стены в виде отслоения краски;

- в комнате № 205 – дефекты отделки стен, следы протеканий в виде сырых пятен на стенах

- в душевой блока 206-212 - на стенах и потолке признаки поражения грибком в виде черного налета и пятен
- в комнате № 207 - дефект отделки стены в виде трещины краски и штукатурного слоя
- в комнате № 209 - следы протечек и намокание наружной стены (сырые пятна)
- в комнате № 211 – следы протечек у наружной стены за кроватью, над окном
- в комнате № 212 - следы протечек у наружной стены, над окном
- в комнате № 213 - дефекты отделки стен в виде отслоения краски и штукатурного слоя
- в тамбуре у туалета блока 216-218 – дефекты отделки стены в виде отслоения краски
- в душевой блока 216-218 – дефекты отделки в виде отслоения штукатурки и краски
- в комнате № 216 – дефекты линолеума на полу в виде разрывов по шву у входа и у окна
- в тамбуре у туалета блока 219-223 – дефекты штукатурки стен и потолка
- в обеих туалетных кабинках блока 219-223 – следы протечек, дефекты покраски и штукатурки стен, признаки поражения грибком, отслоение краски и штукатурки от стен
- в комнате 223 – дефекты, повреждения отделки стен, намокание стен, следы протеканий в углах у окна, над окном
- в комнате 222 – следы протеканий у наружной стены над окном
- в санузле блока 116-118 – следы протеканий над душевым поддоном
- в санузле комнаты 112 – дефекты отделки стен, следы протеканий, признаки поражения грибком
- в комнате № 100 – дефекты, повреждения линолеума в виде частичного отсутствия

2. По состоянию на 02.02.2026г. с 14-00 до 16-30 в отделении «Социальная гостиница» жилые комнаты не оборудованы столами, что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20, ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ.

3. По состоянию на 02.02.2026г. с 14-00 до 16-30 у проживающих в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А в наличии по 1 полотенцу, при нормируемом обеспечении полотенцами (для лица, ног, банное), что является нарушением п. 9.23 СП 2.1.3678-20, ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ.

4. При выборочной проверке медицинских карт проживающих, установлено, что прием лиц и их проживание в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А осуществляется без результатов необходимых обследований, что является нарушением п. 9.43 СП 2.1.3678-20, ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ, а именно:

- Гиндуллин В.А. 67 лет проживает в Центре с 19.09.2025г., при этом в медицинской карте отсутствуют результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающихся половым путем.
- Талыпова Т.А. 90 лет проживает в Центре с 01.07.2025г., при этом в медицинской карте отсутствуют результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций.
- Богданова Е.Н. 52 лет проживает в Центре с 02.10.2025г. при этом в медицинской карте отсутствуют результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, дифтерию

5. По состоянию на 02.02.2026г. с 15-00 до 16-30 часов в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А допущены к работе лица, не прошедшие медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, не организован контроль допуска к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, что является нарушением п.п. 61, 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 23 Приложения к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ, а именно, а именно:

- у Кулаковой И.С., принятой на работу сиделкой 24.03.2025г. отсутствует (не представлена) личная медицинская книжка с результатами медицинского осмотра, лабораторных исследований, сведениями о прививках (вакцинации), профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
- в личной медицинской книжке Брезгиной Е.С., принятой на работу 26.08.2024г. отсутствуют сведения о прививках (вакцинации);
- в личной медицинской книжке Петуховой А.П., принятой на работу сиделкой 19.09.2025г. отсутствуют сведения о прививках (вакцинации), результатах исследования на гельминтозы, на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологического обследования на брюшной тиф, крови на сифилис, мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка;
- в личной медицинской книжке Пантюхиной Л.В. принятой на работу сиделкой 19.11.2025г. отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
- в личной медицинской книжке Мокрушиной А.А. принятой на работу сиделкой 27.11.2025г. отсутствуют результаты исследования на гельминтозы, сведения о прививках (вакцинации), о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
- у Пухаревой М.А., принятой на работу сиделкой 08.09.2025г. отсутствует (не представлена) личная медицинская книжка с результатами медицинского осмотра, прививках (вакцинации), лабораторных исследованиях, о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации; представлен паспорт здоровья в котором отсутствуют сведения о прохождении медицинского осмотра психиатром и наркологом, сведения о прививках (вакцинации), о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
- в личной медицинской книжке Терешкиной А.А. принятой на работу сиделкой 27.11.2025г. отсутствуют результаты исследования на гельминтозы, результаты медицинского осмотра неврологом;
- в личной медицинской книжке Лобовой О.А. отсутствуют сведения о результатах медицинского осмотра в 2025-2026г.г. неврологом, результаты исследования на гельминтозы, флюорографическом обследовании.

6. По состоянию на 29.01.2026г. с 14-00 до 16-30, на 02.02.2026г. с 14-00 до 16-30 в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги, не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением п. 2.6. СП 2.1.3678-20, ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ, а именно:

- в туалетной кабине блока 201-205, в душевой и ванной комнатах у приемно-карантинного отделения, в постирочной (прачечной) отсутствуют вытяжные вентиляционные отверстия вентиляционных каналов и вентиляционные решетки.

7. По состоянию на 02.02.2026г. с 14-00 до 16-30, в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А проживающие не обеспечено наличие отдельных туалетов для мужчин и женщин, что является нарушением п. 9.9 СП 2.1.3678-20, ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ и подтверждается протоколом осмотра от 02.02.2026г., а именно:

- для проживающих в блоке 113-115 мужчин и женщин и для проживающих в блоке 116-118 мужчин оборудован общий санузел, расположенный в блоке 116-118

8. По состоянию на 29.01.2026г. с 09-00 до 10-00, в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А температура воздуха составила в жилой комнате № 218 19,7-19,8°C; в жилой комнате № 217 19,8-19,9°C; в жилой комнате № 216 20,1-20,2°C; в жилой

комнате № 223 19,9-20,18°C; в жилой комнате № 221 20,7-20,9°C, при допустимом уровне 22-24 °С, что является нарушением п.п. 2.4., 9.17 СП 2.1.3678-20 и подтверждается протоколом испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п419.26 от 29.01.2026г., экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 297-ЦА от 03.02.2026г.

9. Проба горячей воды, отобранная 28.01.2026г. в разводящей сети (раковина для мытья рук) медицинском кабинете ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А по показателю «мутность» не соответствует гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.3. СП 2.1.3678-20 и подтверждается протоколом лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 59-01/02098-26 – 59-01/02099-26 от 02.02.2026., экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 297-ЦА от 03.02.2026г. В отобранной пробе воды показатель «мутность» (по коалину) составил 3,46 мг/л. при допустимом значении не более 1,5 мг/л.

10. По состоянию на 29.01.2026г. с 14-00 до 16-30, в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А в комнате проживания № 100 светильники на потолке не имеют светорассеивающую арматуру (арматура сломана, обломки висят на светильнике), что является нарушением п. 9.5. СП 2.1.3678-20, ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ и подтверждается протоколом осмотра от 29.01.2026г.

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований).

На основании изложенного и руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписываю:

Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Центр социальной адаптации» г. Перми

ИНН 5904104235,

ОГРН 1025900917569,

адрес регистрации: 614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 47В

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

(указать структурную единицу нормативного правового акта, содержащего обязательные требования, нарушения которой выявлено в ходе контрольного (надзорного) мероприятия).

1. п. 9.43 СП 2.1.3678-20, срок устранения выявленного нарушения: **30.04 2026г.**
2. п. 61 СанПиН 3.3686-21, срок устранения выявленного нарушения: **30.04 2026г.**
3. п. 75 СанПиН 3.3686-21, срок устранения выявленного нарушения: **30.04 2026г.**
4. п. 2.4 СП 2.1.3678-20, срок устранения выявленного нарушения: **30.04 2026г.**
5. п. 9.17 СП 2.1.3678-20, срок устранения выявленного нарушения: **30.04 2026г.**
6. п. 2.3 СП 2.1.3678-20, , срок устранения выявленного нарушения: **30.04 2026г.**
7. п. 2.7 СП 2.1.3678-20, срок устранения выявленного нарушения: **09.02 2027г.**
8. п. 9.21 СП 2.1.3678-2021, срок устранения выявленного нарушения: **09.02 2027г.**

9. п. 9.23 СП 2.1.3678-20, срок устранения выявленного нарушения: 09.02 2027г.
10. п. 2.6 СП 2.1.3678-20, срок устранения выявленного нарушения: 09.02 2027г.
11. п. 9.9 СП 2.1.3678-20, срок устранения выявленного нарушения: 09.02 2027г.
12. п. 9.5 СП 2.1.3678-20, срок устранения выявленного нарушения: 09.02 2027г.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения:

1. Обеспечить в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А устранение дефектов и повреждений потолков, стен и полов, нарушений целостности отделки, следов протеканий, признаков поражения

- в комнате № 202 – дефекты отделки стены в виде отслоения краски;
- в комнате № 205 – дефекты отделки стен, следы протеканий в виде сырых пятен на стенах
- в душевой блока 206-212 - на стенах и потолке признаки поражения грибком в виде черного налета и пятен
- в комнате № 207 - дефект отделки стены в виде трещины краски и штукатурного слоя
- в комнате № 209 - следы протечек и намокание наружной стены (сырые пятна)
- в комнате № 211 – следы протечек у наружной стены за кроватью, над окном
- в комнате № 212 - следы протечек у наружной стены, над окном
- в комнате № 213 - дефекты отделки стен в виде отслоения краски и штукатурного слоя
- в тамбуре у туалета блока 216-218 – дефекты отделки стены в виде отслоения краски
- в душевой блока 216-218 – дефекты отделки в виде отслоения штукатурки и краски
- в комнате № 216 – дефекты линолеума на полу в виде разрывов по шву у входа и у окна
- в тамбуре у туалета блока 219-223 – дефекты штукатурки стен и потолка
- в обеих туалетных кабинах блока 219-223 – следы протечек, дефекты покраски и штукатурки стен, признаки поражения грибком, отслоение краски и штукатурки от стен
- в комнате 223 – дефекты, повреждения отделки стен, намокание стен, следы протеканий в углах у окна, над окном
- в комнате 222 – следы протеканий у наружной стены над окном
- в санузле блока 116-118 – следы протеканий над душевым поддоном
- в санузле комнаты 112 – дефекты отделки стен, следы протеканий, признаки поражения грибком
- в комнате № 100 – дефекты, повреждения линолеума в виде частичного отсутствия

2. Обеспечить в отделении «Социальная гостиница» по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А оборудование жилых комнат столами.

3. Обеспечить проживающих в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А комплектом полотенец - для лица, для ног, банным.

4. Обеспечить в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А наличие результатов необходимых обследований у проживающих:

- у Гиндуллина В.А. - результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающихся половым путем.
- у Талыповой Т.А. - результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций.
- у Богдановой Е.Н. - результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, дифтерию

5. Обеспечить в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А контроль допуска к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр:

- у Кулаковой И.С. наличие личной медицинской книжки с результатами медицинского осмотра, лабораторных исследований, сведений о прививках (вакцинации), профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;

- у **Брезгиной Е.С.** наличие в личной медицинской книжке сведений о прививках (вакцинации);
- у **Петуховой А.П.** наличие в личной медицинской книжке сведений о прививках (вакцинации), результатах исследования на гельминтозы, на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологического обследования на брюшной тиф, крови на сифилис, мазка из зева и носа на наличие патогенного стафилококка;
- у **Пантюхиной Л.В.** наличие в личной медицинской книжке сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
- у **Мокрушиной А.А.** наличие в личной медицинской книжке результатов исследования на гельминтозы, сведения о прививках (вакцинации), о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
- у **Пухарева М.А.**, наличие личной медицинской книжки с результатами медицинского осмотра, прививках (вакцинации), лабораторных исследованиях, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
- у **Терешкиной А.А.** наличие в личной медицинской книжке результатов исследования на гельминтозы, результаты медицинского осмотра неврологом;
- у **Лобовой О.А.** наличие в личной медицинской книжке результатов медицинского осмотра неврологом, результаты исследования на гельминтозы, флюорографическом обследовании.

6. Обеспечить в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А наличие вытяжной вентиляции в туалетной кабине блока 201-205, в душевой и ванной комнатах у приемно-карантинного отделения, в постирочной (прачечной).

7. Обеспечить в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А наличие отдельных туалетов для мужчин и женщин в отделении «Социальная гостиница»

8. Обеспечить в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А температуру воздуха в жилых комнатах № 218, № 217, № 216, № 223 19,9-20,18°С, № 221 не ниже допустимых показателей 22-24 °С.

9. Обеспечить качество горячей воды, в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А по показателю «мутность» в соответствии с гигиеническими нормативами не более 1, 5 мг/л

10. Обеспечить в ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Таборская, 22А в комнате проживания № 100 наличие светорассеивающей арматуры на светильниках.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Подтверждающие документы (договоры на выполнение работ, акты выполненных работ, протоколы лабораторных испытаний)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр социальной адаптации» г. Перми (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ после прохождения процедуры обжалования в досудебном порядке.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
коммунальной гигиене

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)



В.А. Евстафьева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 47В, csaperm@social.permkrai.ru

Если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Копия предписания направлена по адресу учредителя:

Министерство труда и социального развития Пермского края